

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	53	55	56	200 µgr/l
Boro	0.8	0.4	0.4	1.0 mg/l
Hierro	16	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	0.9	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	573	759	761	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.3	20.6	21.0	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	1	5 NTU
Cloruro	101	106	111	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	60.0	149.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	29.0	59.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	46	118	124	500 mg/l
Sodio	65	66	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0.1	0.6	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	<5	36	29	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	2	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	<5	25	23	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	<20	69	59	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	11.0	25.0	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	9.0	25.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	55	56	200 µgr/l
Boro	0,6	0.4	0.4	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	0,9	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	461	1127	879	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	20.6	21.0	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	103	106	111	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	149.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	59.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	118	124	500 mg/l
Sodio	66	66	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0.6	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	<5	7	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	8	20	29	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	3	10	23	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	12	29	59	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	25.0	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	25.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	55	56	200 µgr/l
Boro	0,6	0.4	0.4	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,7	0,7	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	461	1127	879	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	20.6	21.0	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	1	1	5 NTU
Cloruro	103	106	111	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	149.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	59.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	118	124	500 mg/l
Sodio	66	66	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0.6	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	<5	9	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	8	20	20	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	3	10	21	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	12	29	49	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	25.0	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	25.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	55	56	200 µgr/l
Boro	0,6	0.4	0.4	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,8	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	461	1127	879	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	20.6	21.0	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	1	1	5 NTU
Cloruro	103	106	111	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0.3	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	149.0	120.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	59.0	53.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	118	124	500 mg/l
Sodio	66	66	68	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0.6	0.4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	<5	9	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	8	20	20	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<1	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	3	10	21	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	12	29	49	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	25.0	22.5	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	25.0	23.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'- DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	55	65	200 µgr/l
Boro	0,6	0.4	0,2	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,9	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	475	822	829	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	20.6	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	103	106	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0.3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	149.0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3.0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	59.0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	118	177	500 mg/l
Sodio	66	66	61	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0.6	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0.5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	10	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	24	30	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	3	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	5	21	27	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	21	52	69	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	25.0	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	25.0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'- DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	55	65	200 µgr/l
Boro	0,5	0.4	0,2	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,8	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	475	822	829	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	20.6	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	103	106	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0.3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	149.0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3.0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	59.0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	118	177	500 mg/l
Sodio	66	66	61	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0.6	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0.5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	10	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	24	30	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	3	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	5	21	27	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	21	52	69	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	25.0	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	25.0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'- DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	55	65	200 µgr/l
Boro	0,5	0.4	0,2	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,9	0,7	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	475	822	829	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	20.6	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	103	106	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0.3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	149.0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3.0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	59.0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	118	177	500 mg/l
Sodio	66	66	61	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0.6	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0.5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	10	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	24	30	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	3	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	5	21	27	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	21	52	69	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	25.0	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	25.0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'- DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	55	65	200 µgr/l
Boro	0,5	0.4	0,2	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,9	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	571	785	788	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	20.6	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	103	106	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0.3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	149.0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3.0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	59.0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	118	177	500 mg/l
Sodio	66	66	61	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0.6	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0.5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	10	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	24	30	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	3	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	5	21	27	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	21	52	69	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	25.0	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	25.0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'- DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	55	65	200 µgr/l
Boro	0,5	0.4	0,2	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,7	1,0	0,7	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	571	785	788	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	20.6	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	1	5 NTU
Cloruro	103	106	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0.3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	149.0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3.0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	59.0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	118	177	500 mg/l
Sodio	66	66	61	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0.6	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0.5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	10	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	24	30	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	3	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	5	21	27	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	21	52	69	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	25.0	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	25.0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'- DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	55	65	200 µgr/l
Boro	0,5	0.4	0,2	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	1,0	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	548	785	788	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	20.6	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	1	5 NTU
Cloruro	103	106	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0.3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	149.0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3.0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	59.0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	118	177	500 mg/l
Sodio	66	66	61	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0.6	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0.5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	10	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	15	24	30	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	3	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	5	21	27	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	21	52	69	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	25.0	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	25.0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'- DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	58	65	200 µgr/l
Boro	0,7	0,5	0,2	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,8	0,9	0,9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	536	838	813	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	24,0	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	1	5 NTU
Cloruro	103	118	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	143,0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	65,0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	153	177	500 mg/l
Sodio	66	74	61	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0,7	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	8	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	48	28	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	1	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	5	26	24	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	27	82	63	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	28,3	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	18	58	65	200 µgr/l
Boro	0,7	0,5	0,2	1.0 mg/l
Hierro	9	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,8	0,6	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	536	896	880	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,2	24,0	18,3	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	<0.2	<0.2	5 NTU
Cloruro	103	118	98	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	57,0	143,0	180,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	0	2	3	50 mg/l
Calcio	24,0	65,0	76,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	36	153	177	500 mg/l
Sodio	66	74	61	200 mg/l
Indice Langelier	-0,1	0,7	1,0	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	7	8	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	48	28	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	1	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	5	26	24	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	27	82	63	100 µgr/l
Recuento de Colonias	1	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	9,1	28,3	34,1	(n.a.) °F
Magnesio	7,0	29,0	37,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Atrazina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.