

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	Especificación (*)
Aluminio	93	67	92	200 µgr/l
Boro	0,4	0,6	0,6	1.0 mg/l
Hierro	<10	<5	9	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,9	0,9	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.2	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	541	802	801	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	20,6	22,2	22,7	(n.a.) °C
pH	7.8	7.5	7.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0.2	1	<0.2	5 NTU
Cloruro	103	134	146	250 mg/l
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	69,0	83,0	88,0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<5,0	<3,0	<3,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	<1	1	1	50 mg/l
Calcio	58,0	43,0	42,0	(n.a.) mg/l
Sulfato	63	99	99	500 mg/l
Sodio	71	77	82	200 mg/l
Indice Langelier	0,3	0,3	0,4	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	22	22	35	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<5	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	8	9	15	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	29	36	55	100 µgr/l
Recuento de Colonias	0	0	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	25,2	17,0	17,2	(n.a.) °F
Magnesio	26,0	15,0	16,0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Beniel
- (02) La Basca
- (03) El Mojón, El Raiguero

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Abamectina, Aldrin, AMPA, b-HCH, Cimoxalino, Cipermetrinas, Clorfeninfos, Clorpirifos, Metil clorpirifos, Deltametrina, d-HCH, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.